

平成25年省エネルギー基準評価対象製品性能一覧

算定対象となるエネルギー消費用途：**暖冷房(暖房設備、冷房設備：ルームエアコンディショナー)**

こちらの対象製品性能一覧は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「低炭素認定制度向け建材等ポータルサイト」に登録済みです。

<シャープ製>

シリーズ名	型番	対応容量	性能区分	冷房			暖房			性能確認 区分※1	適合証明 試験品質
				定格能力 [kW]	定格効率 [-]	消費電力 [W]	定格能力 [kW]	定格効率 [-]	消費電力 [W]		
FXシリーズ	AC-22JFX	冷房時おもに 6畳	(い)	2.2	5.37	410	2.5	5.81	430	B-2	自己適合宣言書 LXEC-1701
	AC-25JFX	冷房時おもに 8畳	(い)	2.5	5.00	500	2.8	5.54	505	B-2	
	AC-28JFX	冷房時おもに 10畳	(い)	2.8	5.14	545	3.6	5.41	665	B-2	
	AC-40JFX2	冷房時おもに 14畳	(い)	4.0	4.26	940	5.0	4.95	1,010	B-2	
	AC-56JFX2	冷房時おもに 18畳	(い)	5.6	3.26	1,720	6.7	4.19	1,600	B-2	
	AC-63JFX2	冷房時おもに 20畳	(い)	6.3	3.00	2,100	7.1	3.99	1,780	B-2	
	AC-71JFX2	冷房時おもに 23畳	(い)	7.1	2.84	2,500	8.5	3.60	2,360	B-2	
AC-80JFX2	冷房時おもに 26畳	(い)	8.0	2.76	2,900	9.5	3.58	2,650	B-2		
HVシリーズ	AC-22JHV	冷房時おもに 6畳	(い)	2.2	5.18	425	2.5	5.32	470	B-2	
	AC-25JHV	冷房時おもに 8畳	(い)	2.5	5.00	500	2.8	5.00	560	B-2	
	AC-28JHV	冷房時おもに 10畳	(い)	2.8	4.83	580	3.6	4.80	750	B-2	
	AC-40JHV2	冷房時おもに 14畳	(い)	4.0	4.17	960	5.0	4.03	1,240	B-2	
	AC-56JHV2	冷房時おもに 18畳	(い)	5.6	3.26	1,720	6.7	3.68	1,820	B-2	
	AC-63JHV2	冷房時おもに 20畳	(い)	6.3	3.00	2,100	7.1	3.99	1,780	B-2	
	AC-71JHV2	冷房時おもに 23畳	(い)	7.1	2.84	2,500	8.5	3.60	2,360	B-2	
FHシリーズ	AC-22JFH	冷房時おもに 6畳	(は)	2.2	3.86	570	2.5	4.72	530	B-2	
	AC-25JFH	冷房時おもに 8畳	(は)	2.5	3.70	675	2.8	4.52	620	B-2	
	AC-28JFH	冷房時おもに 10畳	(は)	2.8	3.89	720	3.6	4.39	820	B-2	
	AC-40JFH	冷房時おもに 14畳	(は)	4.0	3.13	1,280	5.0	3.45	1,450	B-2	
	AC-56JFH2	冷房時おもに 18畳	(は)	5.6	2.49	2,250	6.7	3.32	2,020	B-2	
HTシリーズ	AC-228HT	冷房時おもに 6畳	(は)	2.2	3.73	590	2.5	4.55	550	B-2	
	AC-258HT	冷房時おもに 8畳	(は)	2.5	3.42	730	2.8	4.48	625	B-2	
	AC-288HT	冷房時おもに 10畳	(は)	2.8	3.78	740	3.6	4.39	820	B-2	
	AC-368HT	冷房時おもに 12畳	(は)	3.6	3.21	1,120	4.2	3.82	1,100	B-2	
	AC-408HT2	冷房時おもに 14畳	(は)	4.0	2.96	1,350	5.0	3.21	1,560	B-2	
	AC-568HT2	冷房時おもに 18畳	(は)	5.6	2.49	2,250	6.7	3.53	1,900	B-2	
	AC-568HT2	冷房時おもに 18畳	(は)	5.6	2.49	2,250	6.7	3.53	1,900	B-2	
FSシリーズ	AC-22JFS	冷房時おもに 6畳	(は)	2.2	3.73	590	2.5	4.55	550	B-2	
	AC-25JFS	冷房時おもに 8畳	(は)	2.5	3.42	730	2.8	4.48	625	B-2	
	AC-28JFS	冷房時おもに 10畳	(は)	2.8	3.78	740	3.6	4.39	820	B-2	
	AC-40JFS	冷房時おもに 14畳	(は)	4.0	2.96	1,350	5.0	3.21	1,560	B-2	
	AC-40JFS2	冷房時おもに 14畳	(は)	4.0	2.96	1,350	5.0	3.21	1,560	B-2	
	AC-56JFS2	冷房時おもに 18畳	(は)	5.6	2.49	2,250	6.7	3.32	2,020	B-2	

※1 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(<http://www.2hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/>)をご覧ください。

※2 上記の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。

※3 算定プログラムにおけるルームエアコンディショナーの場合の性能区分は、定格冷房能力、定格冷房効率で判断されます。

(暖房は冷房仕様から想定)