

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

番号： 20200005

発行者の名称： 株式会社 LIXIL LIXIL Water Technology Japan
トイレ・洗面事業部 トイレ・洗面製造部 榎戸工場

発行者の住所： 愛知県 常滑市 港町 3-77

宣言の対象： C-G30P 型

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

J I S A 5 2 0 7 : II 形 便 器

| 〈規格／文書番号〉 | 〈規格名称／表題〉 | 〈版数／発行日〉 |
|-------------------|---------------------|-------------|
| <u>JIS A 5207</u> | <u>衛生器具—便器・洗面器類</u> | <u>2019</u> |
| _____ | _____ | _____ |

追加情報：

JIS A 5207 に基づく、「洗浄性能」、「排出性能」に関する適合を示すもの。

問合せ先： 株式会社 LIXIL LIXIL Water Technology Japan
トイレ・洗面事業部 トイレ・洗面製造部 榎戸工場 品質保証課
TEL: 0569-44-0132 FAX: 0569-43-7666

(発行日) 2020年8月27日

(発行場所) 株式会社 LIXIL LIXIL Water Technology Japan
トイレ・洗面事業部 トイレ・洗面製造部 榎戸工場

(役職名、氏名) 工場長 牛田 晴久 

この文書は、JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づき作成された自己適合宣言書である。

試験報告書

株式会社 LIXIL

試験日：2020年8月24日～8月25日

試験員：齋田 健治 磯崎 昌則

試験場所：品質保証課 試験室

- 1) J I S 記号：C 8 3 0 S
- 2) 製品名：サティスGタイプ
- 3) 品番：C-G30P 型
- 4) 型番：節水区分：Ⅱ形
- 5) 試験品のシリアルNo.：AA2020071500043
- 6) 生産工場名：株式会社 L I X I L 榎戸工場
- 7) 試験結果

洗浄水量：5.19 L

| 試験項目 | 評価基準 | 試験回数 | | |
|------|------------|--------|---------|--------|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 洗浄性能 | 汚れ跡が残らないこと | ○ | ○ | ○ |
| 排出性能 | ボールパス | ○ | | |
| | 代用汚物A | ○:7個 | ○:7個 | ○:7個 |
| | 代用汚物B | ○:100個 | ○:100個 | ○:100個 |
| | 代用汚物C | ○:3個 | ○:3個 | ○:3個 |
| | 溜水入れ替わり | 95%以上 | ○:99.8% | |

※○は基準クリアー

| | |
|------|----|
| 判定結果 | 合格 |
|------|----|