

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

番号： 2024007

発行者の名称： 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場

発行者の住所： 愛知県 常滑市 港町 3-77

宣言の対象： C-X10S型

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

J I S A 5 2 0 7 : II 形 大便器

〈規格／文書番号〉	〈規格名称／表題〉	〈版数／発行日〉
<u>JIS A 5207</u>	<u>衛生器具－便器・洗面器類</u>	<u>2022</u>

追加情報：

JIS A 5207:2022に基づく、「洗浄性能」、「排出性能」に関する適合を示すもの。

問合せ先： 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場 衛陶品質管理課

TEL: 0569-44-0132 FAX: 0569-43-7666

(発行日) 2024年5月9日

(発行場所) 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場

(役職名、氏名) 工場長 牛田 晴久



この文書は、JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づき作成された自己適合宣言書である。

試験報告書

株式会社LIXIL

試験日：2024年5月8日-9日

試験員：山下 茂樹、磯崎 昌則

試験場所：衛陶品質管理課 試験室

- 1) J I S 記号：C 8 1 0 S
- 2) 製品名：サティス×タイプ床排水
- 3) 品番：C-×10S型
- 4) 節水区分：Ⅱ形
- 5) 試験品のシリアルNo.：AK2024042200010
- 6) 生産工場名：株式会社 L I X I L 榎戸工場
- 7) 試験結果

6 L 仕様 (6±0.5L)

洗浄水量：5.7 L

排水芯：200mm

試験項目	評価基準	試験回数			
		1回目	2回目	3回目	
洗浄性能	汚れ跡が残らないこと	○	○	○	
排出性能	ボールパス	Φ44mm以上通過	○	—	—
	代用汚物A	7個完全排出	○:7個	○:7個	○:7個
	代用汚物B	85個以上排出	○:100個	○:100個	○:100個
	代用汚物C	3個完全排出	○:3個	○:3個	○:3個
	溜水入れ替わり	95%以上	○:99.8%	—	—

※○は基準クリアー

判定結果

合格