

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

番号： 2024009

発行者の名称： 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場

発行者の住所： 愛知県 常滑市 港町 3-77

宣言の対象： C-S40HU型

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

J I S A 5 2 0 7 : II 形 大便器

〈規格／文書番号〉                      〈規格名称／表題〉                      〈版数／発行日〉

JIS A 5207    衛生器具－便器・洗面器類                      2022

追加情報：

JIS A 5207:2022に基づく、「洗浄性能」、「排出性能」に関する適合を示すもの。

問合せ先： 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場 衛陶品質管理課

TEL: 0569-44-0132 FAX: 0569-43-7666

(発行日) 2024年3月25日

(発行場所) 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology Japan

トイレ空間事業部 トイレ空間製造部 榎戸工場

(役職名、氏名) 工場長 牛田 晴久



この文書は、JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づき作成された自己適合宣言書である。

# 試験報告書

株式会社LIXIL

試験日：2024年3月25日

試験員：山下 茂樹、磯崎 昌則

試験場所：衛陶品質管理課 試験室

- 1) J I S 記号：C 8 1 0 S
- 2) 製品名：サティスSタイプトイレ
- 3) 品番：C-S40HU型
- 4) 節水区分：Ⅱ形
- 5) 試験品のシリアルNo.：SS2024011600025
- 6) 生産工場名：株式会社 L I X I L 榎戸工場
- 7) 試験結果

5 L 仕様 (5±0.5L)

洗浄水量：4.8 L

排水芯：450 mm

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能		汚れ跡が残らないこと	○	○	○
排出性能	ボールパス	Φ44mm以上通過	○	—	—
	代用汚物A	7個完全排出	○:7個	○:7個	○:7個
	代用汚物B	85個以上排出	○:100個	○:100個	○:100個
	代用汚物C	3個完全排出	○:3個	○:3個	○:3個
	溜水入れ替わり	95%以上	○:99.8%	—	—

※○は基準クリアー

判定結果	合格
------	----