

性能証明書

株式会社LIXIL

以下シリアル番号の製品について、JIS A 5207：2014 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

- 試験品
- 1) 節水の区分：節水Ⅱ形
 - 2) 製品名： Sensia Arena
 - 3) 品番：39381SH型
 - 4) JIS 記号：C810S
 - 5) シリアル番号：3938101798

試験項目：洗浄性能、排出性能

試験方法：JIS A 5207：2014 による

判定基準：JIS A 5207：2014 による

試験日：2019年8月30日

試験場所：株式会社LIXIL 榎戸工場

一般財団法人 日本品質保証機構

JIS 認証事業部

理事 浅田 純男



試験報告書 No : 2

試験報告書

株式会社 LIXIL

試験日 : 2019 年 8 月 30 日

試験員 : 永田克成 斎田健治

試験場所 : 榎戸工場

斎田健治
永田克成

- 1) JIS記号 : C810S
- 2) 製品名 : Sensia Arena
- 3) 品番 : 39381SH型
- 4) 型番 : 節水Ⅱ形
- 5) 試験品のシリアル NO. : 3938101798
- 6) 生産工場名 : 榎戸工場
- 7-1) 試験結果

洗浄水量 : 3.71 L

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能		汚れ跡が残らないこと	○	○	○
排出性能	ボールパス	Φ44mm 以上通過 (Φ45mm 通過)	○		
	代用汚物 A	7 個完全排出	○:7 個	○:7 個	○:7 個
	代用汚物 B	85 個以上排出	○:100 個	○:100 個	○:100 個
	代用汚物 C	3 個完全排出	○:3 個	○:3 個	○:3 個
	溜水入れ替わり	95%以上	○:99.2%		

※○は基準クリアー

立会試験員 : 大澤 勉