

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文書番号 : LXEC-2204

発行者の名称 : 株式会社LIXIL  
 発行者の住所 : 東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F

宣言の対象 : 全館空調システム:  
 ダクト式第1種換気設備(熱交換有り)  
 エアコンディショナー  
 (別添「平成25年・28年省エネルギー基準評価対象製品性能一覧」参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合しています。

<規格/文書番号>	<規格・基準の名称/番号>	<版数/発行日>
JIS B 8628	全熱交換器	2017年12月20日
JIS B 8639	全熱交換器-風量,有効換気量,及び熱交換効率の測定方法	2017年12月20日
JIS B 8615-2	エアコンディショナー第2部:ダクト接続形エアコンディショナ及び 空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験方法	2015年3月20日

追加情報 :

- 適合性能項目 : 下表の通りです。
- 別添の製品は、ISO9001に基づいた品質管理体制で供給されます。

適合性能項目	準拠規格
消費電力	JIS B8628:2017
有効換気量率(有効換気量)、漏えい率	JIS B 8639:2017
温度交換効率	JIS B 8639:2017
定格冷房能力、定格冷房消費電力 定格暖房能力、定格暖房消費電力	JIS B 8615-2:2015
定格風量	JIS B 8615-2:2015
冷房時室内側送風機の消費電力 暖房時室内側送風機の消費電力	JIS B 8615-2:2015

問合せ先 : 株式会社LIXIL LIXIL Housing Technology ZEH推進事業部  
 ZEH推進商品開発部温熱・省エネ開発G 澤村 亮一  
 東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F  
 TEL: 050-1791-3459

代表者又は代理人の署名 :

一井 啓史

発行日 : 2023/2/3日  
 発行場所 : 株式会社LIXIL LIXIL Housing Technology ZEH推進事業部  
 役職名・氏名 : 部長 一井 啓史

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書です。